



W E R K P O S T F I C H E	Dienst:	GTD
	Functie:	ELEKTRICIEN
	Datum opmaak:	22/11/2022

INTRODUCTIE

Het ZOL neemt maatregelen zodat risico's tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico's bestaan waarvoor preventiemaatregelen kunnen worden genomen. Hieronder vindt u de mogelijke risico's waarmee u tijdens uw stage of dagtaak kan geconfronteerd worden. Draag zorg voor uw eigen veiligheid maar ook voor deze van uw collega's en meld mogelijke gevaren op de werkvloer bij de directe leidinggevende. Indien u vragen heeft, kunt u zich richten tot uw leidinggevende of tot de dienst preventie en milieu.

OPLEIDING EN INTRODUCTIE

Vorming: zie inscholingskaart of vormingsmatrix.

Specifieke afdelings- of functiegebonden aandachtspunten bij het onthaal en opleiding (in te vullen door directe leidinggevende):

.....

.....

.....

.....

MAATREGELEN IN HET KADER VAN MOEDERSCHAPS BESCHERMING

Afgesproken beschermende maatregelen en verbodsbepalingen in het kader van zwangerschap:

- Verbod op blootstelling aan biologische agentia;
- Verbod op blootstelling aan chemische agentia: producten geëtiketteerd als H340, H341, H360, H361, H362, H350, H340, H360.
- Verbod op blootstelling aan fysieke agentia de laatste 3 maanden van de zwangerschap: tillen van zware lasten.
- Verbod op blootstelling aan fysieke agentia: geluidsniveau > 80 dB(A).

Afgesproken beschermende maatregelen en verbodsbepalingen in het kader van borstvoeding:

- Verbod op blootstelling aan biologische agentia;
- Verbod op blootstelling aan chemische agentia: producten geëtiketteerd als H340, H341, H360, H361, H362, H350, H340, H360.
- Verbod op blootstelling aan fysieke agentia gedurende de negende en de tiende week na de bevalling: tillen van zware lasten.

GEZONDHEIDSBEOORDELINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR UW FUNCTIE

* Voorafgaande gezondheidsbeoordeling: indien u een veiligheidsfunctie heeft of aan welbepaalde risico's wordt blootgesteld dan wordt u uitgenodigd voor een medisch onderzoek door Liantis preventie en welzijn. Dit vindt plaats in de periode tussen de ondertekening van de arbeidsovereenkomst en de blootstelling aan de risico's. Bijvoorbeeld tijdens de eerste werkdag of de onthaalperiode.

* Periodieke gezondheidsbeoordeling: indien u een veiligheidsfunctie heeft of aan welbepaalde risico's wordt blootgesteld dan wordt u uitgenodigd voor een jaarlijks of tweemaaljaarlijks medisch onderzoek door Liantis preventie en welzijn.

* Moederschapsbescherming: bij een zwangerschap meldt u dit aan uw leidinggevende zodat de nodige stappen (bv. verwijdering van het risico) kunnen worden genomen.

* Onderzoek bij werkhervatting na een afwezigheid van minstens 28 kalenderdagen door Liantis preventie en welzijn.

De periodiciteit van de periodieke gezondheidsbeoordeling kan u terugvinden in 'mijn dossier' op ZOLnet.

WERKPOSTFICHE		Dienst:	GTD		
		Functie:	ELEKTRICIEN		
		Datum opmaak:	22/11/2022		
Risico's ZOL	Risico's functie	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	
Geneesmiddelen	x	Niet gespecificeerd.	Niet gespecificeerd.	* Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie.	
Zepen en detergents	x	Niet gespecificeerd.	Niet gespecificeerd.	* Raadpleeg de productfiche en/of de veiligheids- en gezondheidsinstructiekaart op ZOL-intranet.	
Lawaai	x	* Waar mogelijk voorzien we een (technische) maatregel om personen af te schermen van het lawaai (bv. opstellen van geluidsbron in een aparte ruimte). Eventuele gebreken of defecten onmiddellijk melden aan uw leidinggevende.	* Gehoorbescherming (bv. oordoppen of oorkappen).	* Procedure moederschapsbescherming: af te stemmen met arbeidsarts.	

WERKPOSTFICHE		Dienst:	GTD	
		Functie:	ELEKTRICIEN	
		Datum opmaak:	22/11/2022	
Lichaamstrillingen	x	* Waar mogelijk proberen we om lichaamstrillingen te voorkomen (of minstens te reduceren) door: aankoop van arbeidsmiddelen met een minimaal trillingsniveau, preventief onderhoud (bv. van de bestuurdersstoel), ...	n.v.t.	* Eventuele gebreken of defecten onmiddellijk melden aan uw leidinggevende (bv. defecte bestuurdersstoel, oneffenheid ondergrond, ...). * Stel de vering van de stoel goed in (indien mogelijk), aangepaste rijsnelheid, wissel het werk af met minder belastende taken (in overleg met uw leidinggevende).
Elektromagnetisch veld	x	* MRI-onderzoeksruidten voldoen aan de wettelijk opgelegde normen en veiligheidsvoorschriften. * MRI-onderzoeksruidten: signalisatie bij het betreden van een strengere zone (zone 2, 3 en 4) is zichtbaar aangebracht.	* MRI-onderzoek: indien aanwezigheid van medewerkers in zone 4 noodzakelijk is tijdens het onderzoek, dan draagt de medewerker gepaste gehoorbescherming (oordoppen en/of hoofdtelefoon).	* Niet betreden van zone 2 (blauw) of hoger als onbevoegd persoon. * Afstand bewaren indien mogelijk. * Geen metaal dragen. * Geen make-up dragen. * Verbod op oogmake-up (bv. eyeliner, mascara,...). * Geen blootstelling van personen met actieve implantaten.
UV-licht	x	Niet gespecificeerd.	Niet gespecificeerd.	Niet gespecificeerd.

WERKPOSTFICHE		Dienst:	GTD	
		Functie:	ELEKTRICIEN	
		Datum opmaak:	22/11/2022	
Lasers	x	Niet gespecificeerd.	* Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn enkel nodig bij lasers van klasse IIIB en IV en wanneer er een risico is op schade. Bij dergelijke lasers moeten de ogen van de werknemers beschermd zijn. Enkele voorbeelden van bescherming, maar niet limitatief zijn: een speciale bril, filtratie in oculaire lens van een toestel of in geval van intraveneuze behandeling zal het weefsel van de patiënt voldoende afscherming bieden.	* Niet betreden van zone als onbevoegde persoon. * Elke dienst bepaald voor ieder toestel de werkwijze om op een veilige manier met de betreffende laser te werken.
Tuberculinetest: TBC (intradermo)	x	Niet gespecificeerd.	* Handschoenen, masker, schorten, handhygiëne.	Niet gespecificeerd.
Risico op Hep B	x	Niet gespecificeerd.	* Handschoenen, masker, schorten, handhygiëne.	* Prik- en snijaccidenten: zie instructies 'Prikaccident'.

WERKPOSTFICHE		Dienst:	GTD	
		Functie:	ELEKTRICIEN	
		Datum opmaak:	22/11/2022	
Risico op biologisch agentia overdraagbaar via bloed	x	Niet gespecificeerd.	* Handschoenen, masker, schorten, handhygiëne.	* Prik- en snijaccidenten: zie instructies 'Prikaccident'.
Vaccinatie Hep. B	x	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vaccinatie Boostrix® incl. klem (Tetanus)	x	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

WERKPOSTFICHE		Dienst:	GTD	
		Functie:	ELEKTRICIEN	
		Datum opmaak:	22/11/2022	
Manueel hanteren van lasten	x	* Gebruik maken van tilhulp-middelen (actieve/passieve tilliften, hoog-laag bed).	* Schoeisel met gesloten hiel wordt aanbevolen.	* Juiste tiltechniek. Opleiding manutentieteam. * Werk afwisselen met andere taken, goede zithouding.

WERKPOSTFICHE	Dienst:	GTD
	Functie:	ELEKTRICIEN
	Datum opmaak:	22/11/2022

Procedures en instructies vindt u op de afdeling en/of zijn te raadplegen op intranet ZOL.

Etikettering van gevaarlijke producten	Gevaarsymbolen
 corrosief, bijtend	 biologische agentia
 (licht) ontvlambaar	 laserstralen
 (zeer) giftig	 Ioniserende stralen
 Xi: Irriterend, Xn: schadelijk	 elektrocutiegevaar
 gevaarlijk voor het milieu	 gevaar
 Oxiderend	
 Gezondheidsgevaar op lange termijn	

WERKPOSTFICHE

Dienst:	GTD
Functie:	ELEKTRICIEN
Datum opmaak:	22/11/2022

Procedures en instructies vindt u op de afdeling en/of zijn te raadplegen op intranet ZOL.



Bij brand:

1. Zorg voor je eigen **veiligheid** – neem geen onnodige risico's!
2. Probeer de brand te **blussen** met één bluspoging:



3. **Alarmeer** kalm en duidelijk
 - via het noodnummer 2222 **en**
 - via een manuele brandmelder.


2222

en

4. **Sluit** alle ramen en deuren.
5. **Evacueer** bedreigde personen, begeleid patiënten en bezoek:
 - de nooduitgangen openen automatisch,
 - evacueer - als het kan - op hetzelfde niveau (horizontaal).





6. Volg de **richtlijnen** van de Tweede Interventieploeg bij brand en de brandweer.
7. Gebruik **geen liften**



 **brandblustoestel**
 **brandhaspel**
 **uitgang**
 **(naar) uitgang**
 **nooduitgang**
 **naar nooduitgang**

Uitgift: dienst preventie en milieu